

**Obecní úřad  
odbor výstavby**

č.p. 7 Boršice

Č.j.: SU0400/2015EM  
Spis. zn. OUBO-0682/2015  
Vyřizuje: Eva Malinová  
Telefon: 572 501 152

Boršice, dne 22.4.2015

**E.ON Distribuce,a.s.**  
F.A.Gerstnera č.p. 2151/6  
370 49 České Budějovice

Zástupce na základě plné moci

**Ing. Aleš Lovecký**

Díly č.p. 758

696 85 Moravský Písek

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
ROZHODNUTÍ  
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ**

**Výroková část:**

Obecní úřad Boršice, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 5.3.2015 podal E.ON Distribuce, a.s., IČO 28085400, F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice zástupce na základě plné moci Ing. Aleš Lovecký, Díly č.p. 758, 696 85 Moravský Písek, (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

**rozhodnutí o umístění stavby**

**Rozšíření NN, Ingr, Osvětimany**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3068/1 (trvalý travní porost), parc. č. 3069/2 (trvalý travní porost), parc. č. 3069/8 (trvalý travní porost), parc. č. 3069/38 (ostatní plocha) v katastrálním území Osvětimany.

**Druh a účel umísťované stavby:**

- Předmětem řešení této stavby je rozšíření distribuční sítě NN v obci Osvětimany v souvislosti s připojením nového odběrného místa a navýšením příkonu na stávajícím odběrném místě v objektu č. p. 142.

Rozšíření sítě NN bude provedeno kabelem NN uloženým v zemi napojeným z rozvaděče NN stávající distribuční trafostanice „Osvětimany Tábor Jednota“. Z volné pojistkové sady v rozvaděči NN TS bude vyveden kabel, který bude veden v zemi podél nově vybudované komunikace směrem k objektu žadatele o připojení. Zde bude vysmyčkován v přípojkové skříňky (pilíři) umístěné v místě plánovaného oplocení rekonstruovaného objektu. Skříň bude trvale přístupná z veřejného prostranství. Kabel bude pokračovat dále podél domu č. p. 142 ke stávajícímu venkovnímu vedení NN a na něm bude ukončeno. Další úsek ke střešníku na domu č. p. 142 bude kompletně zdemontován včetně stávající přípojky NN.

