

Naše č. j.: MUUH-SŽP/113325/2023/PešM  
Spisová zn.: Spis/ 16603/2023  
Vyřizuje: Ing. Marcela Pešáková  
Telefon: 572525855  
E-mail: marcela.pesakova@mesto-uh.cz  
Datum: 30. listopadu 2023



**Městys Osvětimany, IČO 00291218**  
**Osvětimany 350**  
**687 42 Osvětimany**

G - 2806

## Vodovod Osvětimany - Dolní Paseky

### KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“) jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako speciální stavební úřad pro vodní díla dle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) v souladu s § 122 stavebního zákona vydává

### kolaudační souhlas

Žadatel:

**Městys Osvětimany, IČO 00291218, Osvětimany č. p. 350, 687 42 Osvětimany**

k užívání vodního díla:

„**Vodovod Osvětimany - Dolní Paseky**“ na pozemcích pozemkové parcely číslo 583/6, 583/86, 583/210, 583/211, 583/212, 583/213, 583/214, 583/215, 583/216, 583/217, 583/220, 583/238, 583/239, 583/240, 583/241, 583/256, 583/294, 598/12, 598/16, 2863/106, 2895/8, 2895/9, 2895/13, 2895/39, 2895/50, 2929/2, 2953/2, 2953/6, 2959/1, 2968/1, 2968/2, 2968/3, 2971/1, 2971/122, 2971/127, 2971/205, 2971/206, 2971/207, 2971/208, 2971/243, 2976, 2978, 2980/2, 2992, 2995, 2997, 2998/1, 2998/2, 2998/17, 2998/20, 2998/27, 3012/1, 3013/1, 3013/4, 3014/1, 3014/2, 3014/5, 3014/6, 3015/4, 3017/9, 3017/10, 3017/11, 3017/15, 3018/1, 3025/4, 3039/1, 3040/2, 3040/3, 3069/2, 3069/20, 3069/21, 3069/22, 3069/56, 3069/61, 3069/62, 3069/73, 3161/1, 3161/7, 3161/17, 3161/18, 3161/19, 3161/28, 3161/29, 3164 v katastrálním území Osvětimany v hydrologickém pořadí 4-17-01-0810-0-00 a 4-17-01-0830-0-00.

Popis stavby:

Byl vybudován vodovodní přivaděč dopravující pitnou vodu z vodárenského systému Osvětimany, do spotřebiště „Dolní Paseky“ a „Vranovy Žleby“.

Stavba je členěna:

SO 01 – Vodovodní přivaděč  
SO 01.1 – Vodovodní přivaděcí řad  
SO 01.2 – Armaturní šachta  
SO 02 – Vodovodní rozvodné řady

SO 01.1 – Vodovodní přivaděcí řad

Trasa vodovodního přivaděcího řadu jde částečně v polní cestě, následně přes polní pozemky přes lokalitu s místním názvem „Horní Paseky“, až k lyžařskému areálu - SKI Park Osvětimany. Lyžařský areál vodovod překonává při jejím severním okraji na pomezí lesních pozemků. Pod lyžařským svahem vodovod kříží protlakem vodoteč Hruškovice. Za vodotečí Hruškovice je přivaděč ukončen v místě parkoviště se šterkovým povrchem, armaturami šachtou.

Vodovodní přívaděcí řad je proveden z trub PE 100 d110 mm v délce 1238,1 m.

#### SO 01.2 – Armaturní šachta

Slouží jako ochrana před nadměrným hydrostatickým tlakem ve vodovodní síti.

#### SO 02 – Vodovodní rozvodné řady

Na přívaděč navazuje větev „R“ a větev „R3“. Rozváděcí řad „R“ postupuje od armatury šachty podél místní komunikace severovýchodním směrem. Na řad „R“ se napojují rozvodné řady „R1“ a „R2“. „Rozváděcí řad „R3“ postupuje od armatury šachty podél místní komunikace západním směrem na Vranovy Žleby. Na řad „R3“ se napojuje rozvodný řad „R4“, „R5“ a „R6“.

Větev „R“ - PE 100 RC SDR 11 d110 mm, délka 1373,7 m

Větev „R1“ - PE 100 RC SDR 11 d110 mm, délka 141,3 m

Větev „R2“ - PE 100 RC SDR 11 d32 mm, délka 32 m

Větev „R3“ - PE 100 RC SDR 11 d110 mm, délka 878,8 m

Větev „R4“ - PE 100 RC SDR 11 d110 mm, délka 102,3 m

Větev „R5“ - PE 100 RC SDR 11 d63 mm, délka 95,9 m

Větev „R6“ - PE 100 RC SDR 11 d110 mm, délka 148,6 m

#### PS 01 – Strojně technologická část - ATS

Ve VDJ byla osazena ATS za účelem zajištění dostatečného tlaku pro dopravení vody do spotřebiště.

Stavba byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí č.j. MUUH-SŽP/22402/2021/PešM ze dne 15.09.2021, změna stavby před dokončením byla povolena č.j. MUUH-SŽP/68561/2023/PešM ze dne 17.10.2023.

Souřadnice stavby v souřadnicovém systému S-JTSK:

KÚ větev R: 1 178 514, 552 443

KÚ větev R1: 1 179 070, 552 493

KÚ větev R3: 1 179 233, 553 115

Účelem stavby je zásobování staveb vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu.

#### Odůvodnění:

Dne 22.11.2023 požádal Městys Osvětimany, IČO 00291218, Osvětimany č. p. 350, 687 42 Osvětimany vodoprávní úřad o vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby „Vodovod Osvětimany - Dolní Paseky“ na pozemcích pozemkové parcely číslo 583/6, 583/86, 583/210, 583/211, 583/212, 583/213, 583/214, 583/215, 583/216, 583/217, 583/220, 583/238, 583/239, 583/240, 583/241, 583/256, 583/294, 598/12, 598/16, 2863/106, 2895/8, 2895/9, 2895/13, 2895/39, 2895/50, 2929/2, 2953/2, 2953/6, 2959/1, 2968/1, 2968/2, 2968/3, 2971/1, 2971/122, 2971/127, 2971/205, 2971/206, 2971/207, 2971/208, 2971/243, 2976, 2978, 2980/2, 2992, 2995, 2997, 2998/1, 2998/2, 2998/17, 2998/20, 2998/27, 3012/1, 3013/1, 3013/4, 3014/1, 3014/2, 3014/5, 3014/6, 3015/4, 3017/9, 3017/10, 3017/11, 3017/15, 3018/1, 3025/4, 3039/1, 3040/2, 3040/3, 3069/2, 3069/20, 3069/21, 3069/22, 3069/56, 3069/61, 3069/62, 3069/73, 3161/1, 3161/7, 3161/17, 3161/18, 3161/19, 3161/28, 3161/29, 3164 v katastrálním území Osvětimany.

Vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní stavbu technické infrastruktury, s přihlédnutím k jejímu rozsahu a charakteru a tomu, že území je vodoprávnímu úřadu dobře známo z jiné úřední činnosti, vodoprávní úřad na základě § 122 odst. 6 upustil od konání závěrečné kontrolní prohlídky. Na základě předložených podkladů vodoprávní úřad zjistil, že stavba byla provedena v souladu se stavebním povolením a ověřenou projektovou dokumentací. Nepodstatné odchylky skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace, které jsou v ní vyznačeny, nevyžadují zvláštní řízení a vodoprávní úřad je vzal na vědomí. Nebyly zjištěny závady bránící bezpečnému užívání stavby a bylo shledáno, že skutečné provedení a užívání předmětné stavby neohrožuje život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Vodoprávní úřad proto vydal kolaudační souhlas k užívání stavby. Bezpečné užívání stavebník prokázal provedením předepsaných zkoušek a předložením předepsaných dokladů.

**Poučení:**

Kolaudační souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli. Kolaudační souhlas není správním rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Dle § 122 odst. 4 stavebního zákona lze kolaudační souhlas přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Ing. Marcela Pešáková  
referent vodoprávního úřadu

**Obdrží:**

Městys Osvětimany, Osvětimany č. p. 350, 687 42 Osvětimany, DS: OVM, 5cqbgy8

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8, DS: PO, e8jcfsn

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží č. p. 600, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, xwsai7r

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č. p. 213, Příluky, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, z3paa5u